

**АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
" ОЛОВЯННИНСКИЙ РАЙОН"
РЕШЕНИЕ № 3**

Комиссии администрации муниципального района "Оловянинский район" по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Оловянинского района Забайкальского края

28 июня 2023 года.

п. Оловянная

На плановом заседании комиссии были рассмотрены вопросы:

1. **«Об организации мероприятий по предупреждению и предотвращению несчастных случаев в неорганизованных местах купания».**
2. **«Анализ работы источников наружного противопожарного водоснабжения».**

Заслушав информацию по первому вопросу:

- Начальника отдела ГО ЧС и МХ администрации района А.С. Роголёва – о проводимых мероприятиях, направленных на предупреждение и предотвращение несчастных случаев в неорганизованных местах купания на водных объектах района;

- Участвующих в прениях членов комиссии

Комиссия РЕШИЛА:

1. Информацию принять к сведению.
2. Главам городских и сельских поселений района:
- 2.3. Активизировать работу по выявлению несанкционированных мест купания;
- 2.4. Установить запрещающие знаки «Купаться запрещено!»;
- 2.5. Создать группы патрулирования водных объектов во взаимодействии с ОМВД России по Оловянинскому району, ПСЧ – 27 МЧС России по Забайкальскому краю для привлечения граждан к административной ответственности по ст. 14.2 ЗЗК № 198 «Об административных правонарушениях»;
- 2.6. Организовать через СМИ информационно-пропагандистскую работу, направленную на разъяснение населению правил посещения водных объектов и мер безопасности.

Заслушав информацию по второму вопросу:

- Начальника отдела ГО ЧС и МХ администрации района А.С. Роголёва – о проводимых мероприятиях, направленных организацию работы водоисточников населённых пунктов;

- Начальника караула ПСЧ – 27 В.М. Седова – о проблемных участках по противопожарному водоснабжению с. Хара-Бырка водокачка по ул. Молодёжная отключена от эл.энергии, с. Антия в колодце малый дебет воды на момент проверки в колодце находился лёд, ст. Бырка водокачка заморожена (информация прилагается).


- Участвующих в прениях членов комиссии

Комиссия **РЕШИЛА:**

1. Информацию принять к сведению.
2. Главам городских и сельских поселений:
 - 2.1. Организовать обеспечение населенных пунктов местами для забора (подвоза) воды для целей пожаротушения, принять меры по устройству источников наружного противопожарного водоснабжения и провести ремонт существующих пожарных гидрантов, пожарных водоемов, пожарных пирсов, водонапорных башен, стоящих на балансе городских и сельских поселений;
 - 2.2. Спланировать ремонт всех источников наружного противопожарного водоснабжения и привести их в исправное состояние которые на момент проверки находились неисправны и дальнейшее их надлежащее содержание;
 - 2.3. Оборудовать водоисточники необходимым резервным оборудованием (шланги, резервные емкости для забора воды) для доступного забора воды пожарными автомашинами;
 - установить указатели по направлению к водоисточникам, расположенным на территории населенных пунктов, а также уличное освещение мест забора воды;
 - на зданиях водокачек указать информацию об ответственном лице за водокачку с указанием номера телефона и местонахождением ключей от данного объекта.
3. Отделу по общим вопросам администрации района довести данное решение до всех заинтересованных лиц.
4. Настоящее решение опубликовать на официальном сайте администрации муниципального района «Оловянинский район».

Зам. председателя КЧС и ПБ

Секретарь КЧС и ПБ



Б.Д. Дугоржапов

Рогалев А.С.