

По иску прокурора суд обязал администрацию поселения устранить нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства

В мае 2022 г. прокуратурой района проведена проверка артезианских скважин в пст. Безречная на соответствие требованиям санитарно-эпидемиологических норм.

Установлено, что скважины не оборудованы кюветами для отвода стоков, отсутствует укрытие для предотвращения загрязнения воды, не обеспечен контроль качества воды, вода не соответствует гигиеническим нормативам.

Прокуратура направила административное исковое заявление в суд и потребовала обязать администрацию сельского поселения «Безречнинское» устранить выявленные нарушения, а администрацию муниципального района «Оловянинский район» профинансировать мероприятия по их устранению.

Исковые требования прокурора удовлетворены, решение суда вступило в законную силу.

*Информацию предоставила помощник прокурора Оловянинского района
Анастасия Минкова*